

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
№ 408

«24» сентября 2019г.

Место выдачи предписания: город Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, дом 37/2
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Буланова Ирина Александровна

Предписание выдано муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293», расположенному по адресам: город Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, дом 37/2; город Ростов-на-Дону, улица Совхозная, дом 18 «а» (ИНН 6168099061)

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

в период времени с 02.09.2019г. по 24.09.2019г. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293», расположенном по адресу: город Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, дом 37/2 выявлены следующие нарушения:

- в соответствии с техническим паспортом на здание детского сада и количеством принятых детей, не соблюдается норма площади групповой на одного ребенка, а именно: площадь на одного ребенка в группе № 1 (ясельная группа) составляет 2,0 кв.м при нормативе 2,5 кв.м; .. площадь на одного ребенка дошкольного возраста в группе № 3 составляет 1,8 кв.м. при нормативе 2,0 кв.м (п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- при рельефе с плавающей почвой отведение ливневых вод от территории детского сада не предусмотрено, покрытие групповых площадок и физкультурной зоны имеет неровности, выбоины, заполняется дождевыми водами (п.п. 3.2, 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- нарушена целостность асфальтового покрытия въездов и входов на территорию детского сада, проездов и дорожек к хозяйственным постройкам: имеются неровности, выбоины, ямы (п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- отсутствует наружное электрическое освещение территории детского сада (п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- отсутствует групповая площадка для группы № 6, дети из группы № 6 во время прогулки находятся на площадке группы № 5 (п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- нарушена целостность теневых навесов на групповых площадках групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, что не обеспечивает защиту детей от солнца и осадков (п.п. 3.9, 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).

- на основании протокола лабораторных измерений филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 1.5.1.08597 от 04.09.2019г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 04.09.2019г. входящий № 1-06/6081, а также на основании экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г.Ростове-на-Дону № 25-02.2-23/2577 от 12.09.2019г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 12.09.2019г. входящий № 1-06/6353, уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения в спальне группы № 3 и в игровой группы № 2 не соответствует требованиям, составляя 65 +/- 5 лк и 170 +/- 14 лк соответственно при нормативе в спальне не менее 75 лк, в игровых - не менее 200 лк (п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13);

на пищеблоке по адресу: город Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, дом 37/2:

- нарушена последовательность технологических процессов, имеют место встречные потоки чистой и грязной кухонной посуды: стеллаж для хранения кухонной посуды установлен в кладовой, чистую посуду из варочного цеха приходится носить через цех сырой продукции (п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- отсутствует овощепротирачная машина для изготовления картофельного пюре (п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- при анализе ежедневного меню и журнала бракеража готовой кулинарной продукции установлено повторение одних и тех же блюд в последующие два дня: на обед 05.08.2019г. и 06.08.2019г., выдавался суп картофельный с клецками; на обед 07.08.2019г. и на завтрак 08.08.2019г., на обед 21.08.2019г. и на завтрак 22.08.2019г., на завтрак 27.08.2019г. и 29.08.2019г. выдавалось картофельное пюре; на обед 12.08.2019г. и 14.08.2019г. выдавался салат из свежих помидор; на обеды 13.08.2019г., 15.08.2019г., 27.08.2019г., 28.07.2019г. и 29.08.2019г. выдавался салат из свежих огурцов (п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- при анализе ежедневного меню и журнала бракеража готовой кулинарной продукции установлено, что на обед 28.08.2019г. отсутствовал гарнир (п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- занижены суммарные объемы порций блюд по приемам пищи согласно приложению 13 действующих санитарных правил, а именно: для детей до 3-х лет: на завтрак 07.08.2019г., 16.08.2019г. и 23.08.2019г. – 290г, 303г и 295г соответственно вместо 350-450г; на ужин 05.08.2019г., 06.08.2019г., 07.08.2019г., 12.08.2019г., 14.08.2019г., 15.08.2019г., 22.08.2019г., 23.08.2019г. и 02.09.2019г. – 325г, 370г, 373г, 275г, 253г, 370г, 370г, 370г и 325г соответственно вместо 400-500г (п. 15.6, приложение 13 к СанПиН 2.4.1.3049-13);

- занижены суммарные объемы порций блюд по приемам пищи согласно приложению 13 действующих санитарных правил, а именно: для детей от 3-х до 7-ми лет: на ужин 05.08.2019г., 12.08.2019г. и 02.09.2019г. – 422г, 355г и 422г соответственно вместо 450-600г (п. 15.6, приложение 13 к СанПиН 2.4.1.3049-13);

- на основании экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания (меню) филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 25-02.2-23/2650 от 18.09.2019г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 18.09.2019г. входящий № 1-06/6550, примерное 10-дневное меню для организации питания детей от 2 до 7 лет не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно: имеются повторения одних и тех же блюд в последующие два дня: на обед день 1 и день 3 – салат из свежих помидор с луком, на завтрак день 2 и день 4 –картофель отварной, на обед день 8 и на завтрак день 9 – картофельное пюре; номер рецептуры «картофель отварной» (по меню – день 2) не совпадает с номером технологической карты; не представлены технологические карты на борщ летний с ботвой свеклы, в представленных технологических картах отсутствует температурный режим приготовления блюд (п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

по адресам: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, дом 37/2, ул. Совхозная, дом 18 «а»:

- в группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 недостаточное количество шкафов для одежды и обуви: при списочном составе 42, 49, 54, 47, 49 и 36 детей установлено 26, 35, 33, 34, 38 и 27 шкафов соответственно (п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- стены в туалетном помещении группы № 2 негладкие, нарушена целостность покрытия стен, что затрудняет проведение уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- потолки в игровой группы № 4 и в туалетном помещении группы № 2 негладкие, нарушена целостность покрытия потолка, что затрудняет проведение уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- нарушена целостность напольного покрытия в игровой группы № 7 и в туалетном помещении группы № 2, что затрудняет проведение их обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- на отопительных приборах в группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 отсутствуют ограждающие устройства (п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- отсутствует по 3 комплекта белья на каждого ребенка: имеется 2 комплекта вместо 3-х (п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- отсутствуют по 2 комплекта наматрасников на каждого ребенка (п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13).

(характер нарушений)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: ч. 2 ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.9, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.21, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2, 7.1, 8.3, 13.2, 14.11, 15.5, 15.6, 17.14, приложение 13 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

в МБДОУ № 293 по адресу: город Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, дом 37/2:

1. Обеспечить количество детей в группах исходя из расчета площади групповой комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.
Срок – до 10.11.2021г.
2. Предусмотреть отведение ливневых вод от территории детского сада для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей
Срок – до 10.11.2021г.
3. Обеспечить групповые площадки и физкультурную зону беспыльным покрытием либо покрытием, выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека
Срок – до 10.11.2021г.
4. Восстановить целостность асфальтового покрытия территории детского сада
Срок – до 10.11.2021г.
5. Обеспечить территорию детского сада наружным электрическим освещением в соответствии с требованиями п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Срок – до 10.11.2021г.
6. Оборудовать групповую площадку для детей из группы № 6 с наличием на ней теневого навеса
Срок – до 10.11.2021г.
7. Для защиты детей от солнца и осадков восстановить целостность тентовых навесов на групповых площадках групп №№ 1, 2, 3, 4, 5
Срок – до 10.11.2021г.
8. Обеспечить приведение уровней искусственной освещенности от источников света системы общего освещения в спальне группы № 3 и в игровой группы № 2 требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ✓

Срок – до 03.02.2020г.

9. Обеспечить на пищеблоке последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки чистой и грязной кухонной посуды

Срок – до 15.11.2020г.

10. Обеспечить использование овощепротирочной машины для изготовления картофельного пюре.

Срок – до 15.11.2020г.

11. Исключить повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня

Срок – до 03.02.2020г.

12. Обеспечить наличие на обед гарнира

Срок – до 03.02.2020г.

13. Обеспечить соблюдение суммарных объемов блюд по приемам пищи в соответствии с приложением № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок – до 03.02.2020г.

14. Обеспечить соответствие наименования блюд, указываемых в примерном меню, их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептов

Срок – до 03.02.2020г.

15. Обеспечить производство готовых блюд в соответствии с технологическими картами

Срок – до 03.02.2020г.

16. Обеспечить наличие в технологических картах временных и температурных параметров приготовления блюд

Срок – до 03.02.2020г.

в МБДОУ № 293 по адресам: город Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, дом 37/2, город Ростов-на-Дону, улица Совхозная, дом 18 «а»:

17. Обеспечить наличие в раздевальных группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 шкафов для верхней одежды детей, оборудованными индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды

Срок – до 10.11.2021г.

18. Провести ремонтные работы:

18.1. в туалетном помещении группы № 2 с восстановлением гигиенической отделки стен, допускающей проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств

Срок – до 10.11.2021г.

18.2. в игровой группы № 4 и в туалетном помещении группы № 2 с восстановлением гигиенической отделки потолка, допускающей проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств

Срок – до 10.11.2021г.

18.3. восстановить целостность напольного покрытия в игровой группы № 7 и в туалетном помещении группы № 2 с использованием материалов, допускающих обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств

Срок – до 10.11.2021г.

19. Обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах в группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Срок – до 15.11.2020г.

20. Обеспечить наличие на каждого ребенка по три комплекта белья и две смены матрасников

Срок – до 03.02.2020г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о

выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

до 03.02.2020г., до 15.11.2020г., до 10.11.2021г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15 дней со дня получения акта проверки.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ведущий специалист-эксперт

отдела надзора за условиями

воспитания и обучения

Управления Роспотребнадзора по

Ростовской области

(должность)


(подпись)

И.А. Буланова

(ФИО)

Предписание получил: «24» сентября 2019г.

Заведующий МБДОУ № 293

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)


(подпись)

Л.В. Рвачева

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__» _____ 20__ г. по адресу: _____